

**Resultats del balanç hídric**

**Notes:**

- Valors numèrics expressats en m3.

<p><b>Aigua importada [AI]</b></p> <p><b>8</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 0,0%</p> <p>Fiabilitat: B</p> <p>Marge: ± 05%</p>	<p><b>Volum d'entrada [VE]</b></p> <p><b>6.927.343</b></p> <p>Marge: ± 05%</p>	<p><b>Consum autoritzat [CA]</b></p> <p><b>5.767.460</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 83,3%</p> <p>Marge: ± 05%</p>	<p><b>Consum autoritzat facturat [CAF]</b></p> <p><b>5.757.105</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 83,1%</p> <p>Marge: ± 05%</p>	<p><b>Aigua exportada [AE]</b></p> <p><b>1.644.650</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 23,7%</p> <p>Fiabilitat: A</p> <p>Marge: ± 05%</p>	<p><b>Aigua facturada [F]</b></p> <p><b>5.757.105</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 83,1%</p> <p>Marge: ± 05%</p>
<p><b>Aigua produïda [AP]</b></p> <p><b>6.927.335</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 100,0%</p> <p>Fiabilitat: A</p> <p>Marge: ± 05%</p>		<p><b>Pèrdues d'aigua [P]</b></p> <p><b>1.159.883</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 16,7%</p> <p>Marge: ± 37%</p>	<p><b>Consum autoritzat no facturat [CANF]</b></p> <p><b>10.355</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 0,1%</p> <p>Marge: ± 93%</p>	<p><b>Consum facturat i mesurat [CAFm]</b></p> <p><b>3.865.738</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 55,8%</p> <p>Fiabilitat: B</p> <p>Marge: ± 07%</p>	
			<p><b>Pèrdues aparents o comercials [PA]</b></p> <p><b>366.100</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 5,3%</p> <p>Marge: ± 33%</p>	<p><b>Consum no facturat i mesurat [CANFM]</b></p> <p><b>691</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 0,0%</p> <p>Fiabilitat: A</p> <p>Marge: ± 01%</p>	<p><b>Aigua no facturada [NF]</b></p> <p><b>1.170.238</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 16,9%</p> <p>Marge: ± 37%</p>
			<p><b>Pèrdues reals [PR]</b></p> <p><b>793.782</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 11,5%</p> <p>Marge: ± 56%</p>	<p><b>Consum no facturat i no mesurat [CANFNM]</b></p> <p><b>9.664</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 0,1%</p> <p>Fiabilitat: E</p> <p>Marge: ± 100%</p>	
				<p><b>Consum no autoritzat [CNA]</b></p> <p><b>37.454</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 0,5%</p> <p>Fiabilitat: B</p> <p>Marge: ± 19%</p>	
				<p><b>Error dels comptadors [EC]</b></p> <p><b>328.646</b></p> <p>Percentatge respecte a [VE]: 4,7%</p> <p>Fiabilitat: C</p> <p>Marge: ± 36%</p>	

## Indicadors per a la gestió de fuites

### Pèrdues reals

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F1 – Pèrdues reals per escomesa (L/escomesa/dia)	186,3	58%	78,2	294,4
F2 – Pèrdues reals per longitud (L/Km/dia)	7.458,9	57%	3.236,7	11.681,1
F3 – Pèrdues reals per metre de columna de pressió mínima garantida (L/escomesa/dia/mca)	18,6	58%	7,8	29,4
F4 – Índex estructural de fuites (adimensional)	3,37	78%	0,76	5,98

### Pèrdues aparents o comercials

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F5 – Pèrdues aparents o comercials per escomesa (L/escomesa/dia)	85,9	35%	55,5	116,4
F6 – Pèrdues aparents o comercials expressades com a % del consum autoritzat	6,3%	33%	4,3%	8,4%

### Aigua no facturada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F7 – Aigua no facturada expressada com un % del volum total d'entrada	16,9%	37%	10,6%	23,2%
F8 – Aigua no factura per escomesa (L/escomesa/dia)	274,7	39%	166,5	382,9

### Aigua no registrada

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada	20,4%	32%	14,0%	26,9%

### Avaries

Indicador	Valor	Marge (±)	Límit inferior	Límit superior
F10 – Avaries a la xarxa (Núm./100 Km/any)	100,9	10%	90,5	111,3
F11 – Avaries en escomeses (Núm./1000 escomeses/any)	20,2	16%	17,0	23,4
F12 – Reparacions per Control actiu de fuites (Núm./100 Km/any)	2,4	10%	2,1	2,6